

Reçu le	20 FEV. 2026
42.05.02 / P. 214	



COMMUNE DE GINGINS

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Objets pouvant être dispensés d'enquête publique (art. 72d RLATC)

1. Données géographiques

- a. Commune : **Gingins** District : **Nyon**
- b. Lieu-dit et/ou adresse : **chemin la cheneau 10**
- c. N° parcelle(s) : **214 219**
- d. Année de construction : **1973 (2000)**
- e. N° ECA : **406**
- f. Note au recensement architectural : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

2. Acteur(s)

PPE ou copropriété

- Propriétaire(s) Promettant acquéreur Bénéficiaire droit distinct et permanent (DDP)

Nom, prénom, raison sociale : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. **Roland BRUNNER**

Rue, NPA Localité : **chemin la cheneau 10, 1276 Gingins**

Tél : **0774568144** Courriel : **andersonbrunner@bluewin.ch**

- Propriétaire(s) Promettant acquéreur Bénéficiaire droit distinct et permanent (DDP)

Nom, prénom, raison sociale : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Rue, NPA Localité : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Tél. : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

3. Auteur des plans

- Architecte Ingénieur Propriétaire Autre

Nom, prénom, raison sociale : **respect SARL**

Rue, NPA Localité : **Grand Rue 35, 1176 Saint-Livres**

Tél. : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

4. Nature principale des travaux (Une seule croix possible)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Adjonction | <input type="checkbox"/> Agrandissement | <input type="checkbox"/> Modification destination des locaux |
| <input type="checkbox"/> Construction nouvelle | <input type="checkbox"/> Transformation | <input type="checkbox"/> Rénovation totale |
| <input type="checkbox"/> Démolition partielle | <input type="checkbox"/> Démolition totale | <input type="checkbox"/> Reconstruction après incendie |

5. Description de l'ouvrage : **pompe a chaleur rpt. d'auffoge électrique**

6. Demande de dérogation (à quel article et avec mention du motif et de la base légale d'octroi) :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

7. Estimation des travaux : CHF Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

8. Signatures

Propriétaire(s) :

Roland Brunner

Plan soumis dispensé d'enquête 72d RLATC


Auteur des plans :

du **27/4** au **6/5/2026**

Municipalité de Gingins

Le Syndic

[Signature]



Le Secrétaire

[Signature]

Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau

Évaluation des émissions sonores d'une pompe à chaleur (PAC) air/eau avec puissance de chauffe jusqu'à 40 kW



Requérant	BRUNNER Roland		
Adresse	Chemin de la Cheneau 10	N° parcelle	219
NPA/Lieu	1276 Gingins	Autorisation construction n°	
Fournisseur	alpha innotec c/o ait-Schweiz AG	Modèle, type	alpha innotec, Hybrox 16
Puissance de chauffage pour A2 (charge partielle selon EN 14825)	6.9 kW	Niveau de puissance acoustique LwA2°C pour A2 (charge partielle selon EN 14825)	51 dB(A)
Puissance de chauffage maximale A-7/W35	13 kW	Niveau de puissance acoustique selon ErP (A7/W47-55)	46 dB(A)
Puissance de chauffage pour A2 (mode silencieux)	-	Niveau de puissance acoustique pour A2 (mode silencieux)	-
Type d'installation	Installation extérieure		
Locaux à usage sensible au bruit au lieu de réception	Locaux d'habitation	Jour	Nuit
Valeur de planification au récepteur	DS II (zone d'habitation)	55 dB(A)	45 dB(A)
Respect des valeurs limites d'exposition			
Niveau de puissance acoustique		51 dB(A)	51 dB(A)
Conversion du niveau sonore		-11 dB	-11 dB
Correction de la direction D _c	PAC sur la façade (< 3m de distance par rapport au mur)	6 dB	6 dB
Distance jusqu'au récepteur	36 m	-31.1 dB	-31.1 dB
Mesures de protection contre le bruit		0 dB	0 dB
Niveau sonore L_{PA} au récepteur		14.9 dB(A)	14.9 dB(A)
Facteurs de correction			
Correction de niveau K1	pour installations de chauffage	5 dB	10 dB
Correction de niveau K2	légèrement audible (régime normal) + 2dB	2 dB	2 dB
Correction de niveau K3 (impulsions)	non audible	0 dB	0 dB
Correction du temps de fonctionnement	Fonctionnement continu	0 dB	0 dB
Niveau d'évaluation L_r		21.9 dB(A)	26.9 dB(A)

Plan soumis dispensé d'enquête 72d RLATC
 du 27/4 au 6/5/2026

Municipalité de Gingins

Le Syndic

Le Secrétaire

Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau

Évaluation des émissions sonores d'une pompe à chaleur (PAC) air/eau avec puissance de chauffe jusqu'à 40 kW


Examen des mesures préventives

Installation intérieure	Non: impossible ou contraire au principe de proportionnalité Justification: Manque de place
Niveau de puissance acoustique	Pompe à chaleur avec faible niveau de puissance acoustique
Emplacement optimisé	Emplacement optimisé pour le voisinage et son propre bâtiment
Mode silencieux non activé car	Mesure apporte moins de 3 dB
Autres mesures préventives	D'autres mesures de protection contre le bruit ont été examinées pour limiter les émissions à titre préventif, mais elles se sont révélées disproportionnées (coût supérieur à 1 % du coût de l'installation ou effet inférieur à 3 dB).

Lärmbeurteilung

Respect des valeurs limites d'exposition	Oui	La valeur limite est respectée
Évaluation du respect du principe de prévention	Oui	Les mesures préventives entrant en ligne de compte ont été examinées et les mesures proportionnées au but visé sont mises en œuvre. Le principe de prévention est donc respecté.

→ [Vers le formulaire online](#)



Pour toutes questions

Auteur: Respect Sàrl, info@respect-energies.ch, 021.545.86.86

Lieu, Date

Saint-Livres, 16.02.2026

Signature

Respect Sàrl
Grand'Rue 35
1176 Saint-Livres
Info@respect-energies.ch
Tél.: 021:545.86.86

Annexes

- Plan de situation avec emplacement de la pompe à chaleur / açade
- Plans du logement
- Feuille de données avec indication de la puissance acoustique
- Documentation sur les mesures de protection contre le bruit

Guichet cartographique cantonal

Propriétaire: BRUNNER Rola, Ch. de la Cheneau 10 à 1267 Gingins

Parcelle : 214

Travaux : Pose d'une PAC Air/Eau extérieure.

Signature :



Informations dépourvues de foi publique - Géodonnées Etat de Vaud, Office fédéral de topographie, OpenStreetMap

1:250

Respect Sarl
Grand'Rue 35
1176 Saint-Livres
Info@respect-energies.ch
Tél. 021.545.86.86

Date: 16.02.2026