



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**
Contrôle des denrées alimentaires
Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges



STS 176

[Handwritten signature]
R 30 OCT 2014

Commune de Gingins
Route de Trélex 4
1276 Gingins

Epalinges, le 29.10.2014

RAPPORT D'ANALYSE

V 2 N° de dossier : 14-VD-41489

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Gingins
Prélèvement du : 20.10.2014 Effectué par : Claude Ravenel S.A. Date arrivée : 21.10.2014

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 14-85843 - Eau de boisson à la source

Secteur : R - Gingins-R
Lieu de prélèvement : S3 - Gingins Sup. - Sources du Pralenet - Chambre de Réunion,

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	10	T : max. 100
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 14-85844 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp - Gingins-pp
Lieu de prélèvement : 2 - Gingins Sup - Ch. du Creux 15 - c/o M. André Joly - Robinet extérieur,

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 14-85845 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp - Gingins-pp
 Lieu de prélèvement : R1 - Réservoir du Pontet - Arrivée sources,

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	21	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 14-85846 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp - Gingins-pp
 Lieu de prélèvement : F1 - Gingins Inf. - Administration Communale - Fontaine sous les arcades,

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	1	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

CONCLUSION GLOBALE

Ces résultats ont été communiqués par téléphone, le 24.10.2014.

Les sources peuvent être remises en service

ÉMOLUMENTS

Emolument : 198.00 CHF (Montant HT)

pp *E. B. B.*

LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.